

2013年机电工程管理与实务 真题

扫一扫, 对答案



1. 打开考试吧题库一建题库客户端, 扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

单项选择题:共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意

1. 设备安装基准线是根据施工图纸，按（ ）来确定设备的纵横中心线。
- A. 土建提交的纵横中心线
B. 土建预留孔的位置
C. 设备底座地脚孔的位置
D. 建筑物的定位轴线
2. 常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（ ）。
- A. 射线探伤
B. 涡流探伤
C. 磁性探伤
D. 渗透探伤
3. 按埋置深度分类的机械设备基础是（ ）。
- A. 箱式基础
B. 垫层基础
C. 减振基础
D. 联合基础
4. 在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于（ ）的高压输电线路。
- A. 500kV及以上
B. 220~330kV
C. 110kV
D. 35kV
5. 下列工业管道工程一般施工程序中，正确的是（ ）。
- A. 管理与设备连接→仪表安装→调试与试运行
B. 仪表安装→试压及清（吹）洗→防腐与保温
C. 管道敷设→管道与设备连接→防腐与保温
D. 管道与设备连接→试压及清（吹）洗→防腐与保温
6. 露天长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（ ）。
- A. 手工电弧下向焊
B. 半自动焊
C. 全自动焊
D. CO₂气体保护焊
7. 容器的产品焊接试板应设置的部位是（ ）。
- A. 筒节纵向焊缝的延长部位
B. 筒节环向焊缝的中间部位
C. 封头径向焊缝的延长部位
D. 筒节纵向焊缝的起始部位
8. 下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为（ ）。
- A. 高压钢管、紫钢管、塑料管
B. 高压钢管、塑料管、紫钢管
C. 塑料管、高压钢管、紫钢管
D. 塑料管、紫钢管、高压钢管
9. 检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采取目视检查的是（ ）。

- A. 针孔
B. 气泡
C. 粘结力
D. 透底
10. 按结构划分的绝热材料是（ ）。
- A. 有机材料
B. 纤维材料
C. 管壳材料
D. 轻质材料
11. 工业炉砌锚固件材料的选用，除考虑使用时的环境温度外，还应考虑（ ）。
- A. 砌筑时的环境温度
B. 砌筑的方法
C. 砌体的结构特点
D. 砌体的膨胀缝隙
12. 采暖管道冲洗完毕后，应（ ）、加热，进行试运行和调试。
- A. 试压
B. 通水
C. 通球
D. 灌水
13. 具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点高层建筑给水管道的连接件是（ ）。
- A. 钢塑复合管件
B. 镀锌螺纹管件
C. 铸铁卡箍式管件
D. 不锈钢卡压式管件
14. 消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（ ）为主。
- A. 建设单位
B. 检测单位
C. 施工单位
D. 设备供应单位
15. 关于电梯机房要求的说法中，正确的是（ ）。
- A. 机房门应为内开防火门
B. 机房内应设置一个电源总开关
C. 机房地面表面的照明不应低于200lx
D. 机房内应设置一个2P型电源插座
16. 根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（ ）。
- A. 计量标准器具是国家计量基准器具
B. 进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用
C. 检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差
D. 强制检定与非强制检定均属于法制检定
17. 《电力法》中的电力设施保护区主要是指（ ）。
- A. 发电厂保护区
B. 电力电缆线路保护区
C. 变电站保护区
D. 换流站保护区

18. 工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由（ ）填写。
- A. 施工单位
B. 监理单位
C. 建设单位
D. 质监单位
19. 建筑安装工程分部工程划分的原则是（ ）。
- A. 按主要工种、材料来确定
B. 按设备类别来确定
C. 按专业性质、建筑部位来确定
D. 按施工工艺来确定
20. 下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程师（ ）。
- A. 电压10—35kV且容量 $>5000\text{kVA}$ 的变配电站工程
B. 生产能力 $\geq 3\text{亿m}^3/\text{年}$ 的城镇燃气工程
C. 投资 ≥ 2 亿元的电炉工程
D. 单项工程合同额1000万元及以上的发电工程
- 多项选择题：共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分**
21. 有色金属中的重金属包括（ ）。
- A. 铜合金
B. 钛合金
C. 锌合金
D. 镁合金
E. 镍合金
22. 变压器的性能由（ ）决定。
- A. 外接元器件
B. 外部接线方式
C. 线圈的绕组匝数
D. 固定方式
E. 连接组别方式
23. 吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（ ）。
- A. 设备重量
B. 设备尺寸
C. 设备就位高度
D. 吊索长度
E. 吊车工作幅度
24. 下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（ ）。
- A. 2050mm薄板冷连轧机
B. 中型离心式鼓风机
C. 中央空调机组
D. 数控机床
E. 12mm胶带输送机
25. 有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有（ ）。
- A. 每根导线在一个档距内可以有一个接头
B. 在跨越公路、铁路时可以有一个接头

